

## 仕 様 書 2

(購入機器名)                    空調設備 (7台)  
 (設置場所)                    愛媛県立川之石高等学校 寄宿舍 (2階及び3階舎室)  
 (装置に関する仕様)

番号	仕 様	機種 (同等品以上とする)
1	冷房能力が2.8 (0.6～3.3) kw以上の機種。	ダイキン S28ZVRV-W (7台)
2	暖房能力が4.0 (0.5～7.0) kw以上の機種。	
3	電源は単相 200Vであること。	
4	冷房消費電力は、610 (150～800) W程度であること。	
5	暖房消費電力は、1,020 (120～2,570) W程度であること。	
6	外形寸法は、室内機 (高さ600mm、幅700mm、奥行210mm)、室外機 (高さ708mm、幅795mm、奥行300mm) 程度であること。	
7	室内機の質量は、14kg程度であること。	
8	冷媒はR32であること。	
9	床置き型の機種であること。	
10	換気機能を有する機種であること。	

(購入機器名)                    空調設備 (5台)  
 (設置場所)                    愛媛県立川之石高等学校 寄宿舍 (1階舎室及び舎監室、2階娛樂室、2階及び3階舎室)  
 (装置に関する仕様)

番号	仕 様	機種 (同等品以上とする)
1	冷房能力が3.6 (0.6～3.7) kw以上の機種。	ダイキン S36ZTVXS-W (5台)
2	暖房能力が4.2 (0.7～5.2) kw以上の機種。	
3	電源は単相 100Vであること。	
4	冷房消費電力は、1,160 (125～1,380) W程度であること。	
5	暖房消費電力は、1,170 (135～1,810) W程度であること。	
6	外形寸法は、室内機 (高さ285mm、幅798mm、奥行248mm)、室外機 (高さ671mm、幅675mm、奥行284mm) 程度であること。	
7	室内機の質量は、8.5kg程度であること。	
8	冷媒はR32であること。	
9	壁掛型の機種であること。	
10	換気機能を有する機種であること。	

(搬入その他に関する仕様)

1	本校が指定する適正な位置に、設置調整を行うこと。
2	正常作動に調整して納入すること。
3	配管及び電気工事を含めること。
4	設置作業等においては舎生の生活に支障を来さないように配慮し計画的に行うこと。
5	基本的な取扱及び操作説明を十分に行うこと。
6	既存の物品の撤去及び処分を含めること。
7	搬入設置の際に生じた廃棄物は、受注者が持ち帰り、適正に処分すること。
8	マニュアルは日本語版で、製本又はバインダー等に綴られた状態で2部提出すること。
9	納入検査確認後1年間は通常の使用により故障した場合の無償修理に応じること。
10	メンテナンス保証期間は1年以上とすること。
11	メンテナンス・故障等については速やかに対応すること。(保証期間外においても対応すること。)
12	国内に日本語で即時に技術対応ができる連絡拠点が存在すること。